

**Elektroprüfungsvorgaben und Richtwerte für die Prüffristen der Erst-/Wiederholungsprüfungen von Containern, der elektrischen Anlage, der ortsfesten Betriebsmittel sowie der ortsvänderlichen und ortsfesten Geräte.**

Pos.	Prüfung I (Elektrische Anlage und Betriebsmittel)	Prüffristen	Art der Prüfung	Vorschriften	Prüfung möglich durch	Dokumentation
1	Alle Container	Erstprüfungen durch den Hersteller vor jeder Auslieferung	Besichtigung, Erproben und Messen	• DGUV Vorschrift 3+4 • BetrSichV	Elektrofachkraft	Prüfplakette am Verteiler und Prüfprotokoll
2	Alle Container	Nach einer elektrischen Änderung oder Instandsetzung vor der Wiederinbetriebnahme	Besichtigung, Erproben und Messen	• DGUV Vorschrift 3+4 • BetrSichV	Elektrofachkraft	Prüfplakette am Verteiler und Prüfprotokoll
3	Alle Container	Wiederholungsprüfungen vor jeder Auslieferung	Besichtigung, Erproben und Messen	• DGUV Vorschrift 3+4 • BetrSichV	Elektrofachkraft	Prüfplakette am Verteiler und Prüfprotokoll
4	Storage E-Anlage	Vor jeder Auslieferung Wiederholungsprüfungen oder früher bei Bedarf	Besichtigung, Erproben und Messen	• DGUV Vorschrift 3+4 • BetrSichV	Elektrofachkraft	Prüfplakette am Verteiler und Prüfprotokoll
5	Büro-/Wohncontainer	Wiederholungsprüfungen mindestens alle 4 Jahre während der Mietzeit oder früher bei Bedarf	Besichtigung, Erproben und Messen	• DGUV Vorschrift 3+4 • BetrSichV	Elektrofachkraft	Prüfplakette am Verteiler und Prüfprotokoll
6	WC-Container	Wiederholungsprüfungen mindestens alle 4 Jahre während der Mietzeit oder früher bei Bedarf	Besichtigung, Erproben und Messen	• DGUV Vorschrift 3+4 • BetrSichV	Elektrofachkraft	Prüfplakette am Verteiler und Prüfprotokoll
7	Duschcontainer	Wiederholungsprüfungen alle 12 Monate während der Mietzeit oder früher bei Bedarf	Besichtigung, Erproben und Messen	• DGUV Vorschrift 3+4 • BetrSichV	Elektrofachkraft	Prüfplakette am Verteiler und Prüfprotokoll
8	Alle Container	Mindestens alle 6 Monate während der Mietzeit	Funktion der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung(FI) durch Betätigen der Prüftaste	• DGUV Vorschrift 3+4	Betreiber	
9	Alle Container	<b>Zwischenprüfungen/Sichtkontrollen auf offensichtliche Mängel beim Betreiben durch:</b> - Benutzer/Anwender/Mieter (Besichtigen) - Vorgesetzte/Anlageverantwortlichen (Besichtigen)				

Kehl, Juni 2024

# Elektroprüfungsvorgaben und Richtwerte für die Prüffristen der Erst-/Wiederholungsprüfungen von Containern, der elektrischen Anlage, der ortsfesten Betriebsmittel sowie der ortsvänderlichen und ortsfesten Geräte.

<b>Pos.</b>	<b>Prüfung II (ortsveränderliche &amp; ortsfeste Geräte)</b>	<b>Prüffristen</b>	<b>Art der Prüfung</b>	<b>Vorschriften</b>	<b>Prüfung möglich durch</b>	<b>Dokumentation</b>
<b>1</b>	<b>Heizungen</b>	Vor jeder Auslieferung oder Instandsetzung. Wiederholungsprüfung mindestens jährlich während der Mietzeit	Besichtigung, Erproben und Messen	• DGUV Vorschrift 3+4 • BetrSichV	Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person	Prüfplakette, Barcode bei der Anschlussleitung und Prüfprotokoll
<b>2</b>	<b>Kühlschränke</b>	Vor jeder Auslieferung oder Instandsetzung. Wiederholungsprüfung mindestens jährlich während der Mietzeit	Besichtigung, Erproben und Messen	• DGUV Vorschrift 3+4 • BetrSichV	Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person	Prüfplakette, Barcode bei der Anschlussleitung und Prüfprotokoll
<b>3</b>	<b>Klimageräte</b>	Vor jeder Auslieferung oder Instandsetzung. Wiederholungsprüfung mindestens jährlich während der Mietzeit	Besichtigung, Erproben und Messen	• DGUV Vorschrift 3+4 • BetrSichV	Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person	Prüfplakette, Barcode bei der Anschlussleitung und Prüfprotokoll
<b>4</b>	<b>CEE-Anschlussleitung</b>	Vor jeder Auslieferung oder Instandsetzung. Wiederholungsprüfung mindestens jährlich während der Mietzeit	Besichtigung, Erproben und Messen	• DGUV Vorschrift 3+4 • BetrSichV	Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person	Prüfplakette, Barcode bei der Anschlussleitung und Prüfprotokoll
<b>5</b>	<b>Data-Net Module</b>	Vor jeder Auslieferung oder Instandsetzung. Wiederholungsprüfung mindestens jährlich während der Mietzeit	Besichtigung, Erproben und Messen	• DGUV Vorschrift 3+4 • BetrSichV	Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person	Prüfplakette, Barcode bei der Anschlussleitung und Prüfprotokoll
<b>6</b>	<b>Höhenverstellbare Schreibtische</b>	Vor jeder Auslieferung oder Instandsetzung. Wiederholungsprüfung mindestens jährlich während der Mietzeit	Besichtigung, Erproben und Messen	• DGUV Vorschrift 3+4 • BetrSichV	Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person	Prüfplakette, Barcode bei der Anschlussleitung und Prüfprotokoll
<b>7</b>	<b>Alle Geräte</b>	<b>Zwischenprüfungen/Sichtkontrollen auf offensichtliche Mängel beim Betreiben durch</b> - Benutzer/Anwender/Mieter (Besichtigen) - Vorgesetzte/Anlageverantwortlichen (Besichtigen)				